



Primerjava dolžin odvodnjavanj med variantama Ž (zgornja trasa z izlivom na Planinsko pot) in K (spodnja trasa z izlivom v kanalizacijo Pod pogovco) del te je odprt kanal označen na nasl. sliki

varianta Ž: dolžina vkopane cevi je $223 + \text{ocena } 10 \text{ m zaradi višinske razlike} = 233 \text{ m}$

prednosti: podpora občinske strukture

pomankljivosti: višja cena, prečkanje terena pravokotno na možno smer plazenja, zajame samo del vode brez možnosti pobiranja nižjih izvirov in talnih vod

varianta K: dolžina vkopane cevi je $89 + \text{ocena } 11 \text{ m zaradi višinske razlike} = 100 \text{ m}$

prednosti: nižja cena, smer vkopane trase je ista kot možna smer plazenja, zajema bistveno večji delež vode, ima potencial za odvodnjavanje drenirane vode, ki bo nastala pri reševanju hiš pod pogovco.

pomankljivosti: nima podpore občinske strukture

